



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
POLO REGIONALE DI PALERMO PER I MUSEI ED I PARCHI ARCHEOLOGICI.
MUSEO ARCHEOLOGICO ANTONINO SALINAS-

**“OPERE DI ALLESTIMENTO ED INNOVAZIONE
TECNOLOGICA PER LA COMUNICAZIONE DEL
PATRIMONIO DEL MUSEO SALINAS DI PALERMO”**

PATTO PER IL SUD - DELIBERA N. 301 DEL 10/09/2016

Progetto aggiornato al PRS 2019

A	ELABORATI ECONOMICI	
A.12	Piano di manutenzione - Manuale d'uso	

Gruppo di Progettazione:

Arch. Stefano Biondo

Arch. Patrizia Amico

Arch. Marilù Miranda

Geom. Francesco Corso

Responsabile del Procedimento

Arch. Carmelo Bennardo

Il Direttore del Polo

Dott.ssa Francesca Spatafora

Palermo,

01.22 - Impianto di illuminazione

Codice	Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli	Tipologia	Frequenza
01.22	Impianto di illuminazione		
01.22.R03	<p>Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche</p> <p><i>Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l'impianto di terra dell'edificio.</i></p> <p>Livello minimo della prestazione: <i>Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell'ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del regolamento di attuazione della legge 5.3.1990 n.46.</i></p> <p>Riferimenti normativi: <i>-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di</i></p>		
01.22.09.C01	<p>Controllo: Controllo generale</p> <p><i>Controllo dello stato generale e dell'integrità dell'apparecchio.</i></p>	Controllo a vista	ogni mese
01.22.07.C01	<p>Controllo: Controllo generale</p> <p><i>Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.</i></p>	Controllo a vista	ogni mese

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

01.22.06.C01	Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.22.05.C01	Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.22.04.C01	Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.22.03.C01	Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.22.02.C01	Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.22.01.C01	Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.22.R06	<p>Requisito: Comodità di uso e manovra</p> <p><i>Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.</i></p> <p>Livello minimo della prestazione: <i>In particolare l'altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).</i></p> <p>Riferimenti normativi: <i>-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di</i></p>		
01.22.09.C01	<p>Controllo: Controllo generale</p> <p><i>Controllo dello stato generale e dell'integrità dell'apparecchio.</i></p>	Controllo a vista	ogni mese
01.22.07.C01	Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.22.06.C01	Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.22.05.C01	Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.22.04.C01	Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.22.03.C01	Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.22.02.C01	Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.22.01.C01	Controllo: Controllo generale	Controllo a vista	ogni mese
01.22.09	Apparecchi Autonomi di illuminazione sicurezza ed emergenza		
01.22.09.R02	<p>Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche</p> <p><i>Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l'impianto di terra dell'edificio.</i></p> <p>Livello minimo della prestazione: <i>Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell'ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del regolamento di attuazione della legge 5.3.1990 n.46.</i></p> <p>Riferimenti normativi: <i>-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di</i></p>		