



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
POLO REGIONALE DI PALERMO PER I MUSEI ED I PARCHI ARCHEOLOGICI.
MUSEO ARCHEOLOGICO ANTONINO SALINAS-

**“OPERE DI ALLESTIMENTO ED INNOVAZIONE
TECNOLOGICA PER LA COMUNICAZIONE DEL
PATRIMONIO DEL MUSEO SALINAS DI PALERMO”**

PATTO PER IL SUD - DELIBERA N. 301 DEL 10/09/2016

Progetto aggiornato al PRS 2019

A	ELABORATI ECONOMICI
A.13	Piano di manutenzione – Sottoprogramma interventi

Gruppo di Progettazione:

Arch. Stefano Biondo

Arch. Patrizia Amico

Arch. Marilù Miranda

Geom. Francesco Corso

Responsabile del Procedimento

Arch. Carmelo Bennardo

Il Direttore del Polo

Dott.ssa Francesca Spatafora

Palermo,

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.30.01	Canalizzazioni in PVC	
01.30.01.I01	Intervento: Ripristino grado di protezione <i>Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.</i> Ditte specializzate: <i>Elettricista.</i>	quando occorre
01.30.02	Gruppi di continuità	
01.30.02.I01	Intervento: Ricarica batteria <i>Ricarica del livello del liquido dell'elettrolita, quando necessario, nelle batterie del gruppo di continuità.</i> Ditte specializzate: <i>Meccanico.</i>	quando occorre
01.30.03	Gruppi elettrogeni	
01.30.03.I01	Intervento: Sostituzione dell'olio motore <i>Sostituire quando necessario l'olio del motore del gruppo elettrogeno.</i> Ditte specializzate: <i>Meccanico.</i>	quando occorre
01.30.03.I02	Intervento: Sostituzione filtri <i>Sostituzione dei filtri del combustibile, dei filtri dell'olio, dei filtri dell'aria.</i> Ditte specializzate: <i>Meccanico.</i>	quando occorre
01.30.04	Prese e spine	
01.30.04.I01	Intervento: Sostituzioni <i>Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.</i> Ditte specializzate: <i>Elettricista.</i>	quando occorre
01.30.05	Quadri e cabine elettriche	
	<i>Di oli inorganici e oli apparecchi di manovra.</i>	

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01.30.05.I01	Ditte specializzate: <i>Elettricista</i>	ogni 12 mesi
01.30.05.I02	Intervento: Pulizia generale <i>Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di linea.</i> Ditte specializzate: <i>Elettricista.</i>	ogni 12 mesi